

Nytsz: 6195-10-2/20230518

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Bizottsági ülés ideje

2023. május 18.

Ajánlás lejárta

2028. május 31.

Termék vizsgálat helye:

MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó:

Zhejiang Longyang Industrial Co. Ltd., Kína
I.C.S.A. Serrature s.r.l., Olaszország

Termék forgalmazó:

Gordius Endless Kft.
H-5508 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 87.

Telefonszám: +36-70/455-6972

E-mail: gordius@gordius2008.hu

Honlap: www.hisecajtó.hu

Kapcsolattartó: Kemenczei László

Beosztás: ügyintéző

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálati szabvány;
- MSZ EN 1303 hengerzárbetét vizsgálati szabvány;
- termékkatalógus, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásos és roncsolásmentes műszaki szakértői vizsgálatok;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott bejáratú ajtó jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás bejáratú ajtókra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, MABISZ ajánlásnak megfelelő módon történhet (a tokszerkezetet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);
- a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;
- a garancialevélen fel kell tüntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűsége vonatkozó nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját.
- A belsőgombos kivitelű hengerzárbetét normál üvegezésű ajtónál nem alkalmazható.

Telepítési nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Beépítés helye:

időpontja:

- ☐ Beépítés a MABISZ ajánlásnak és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelő módon történt: a tokszerkezet a határoló falszerkezethez 30 cm-enként rögzítésre került.
 - ☐ Téglafalnál legalább 15 cm mélyen, Ø 12 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
 - ☐ Betonfalnál legalább 10 cm mélyen, Ø 10 mm acélcsap szilárdságával egyenértékű rögzítő elemekkel
- ☐ Beépítés a gyártó által meghatározott, következő módon történt:

Beépítő adatai: p.h.

Egyéb:

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
☐ HISEC jelölésű egyszárnyú, befelé nyíló, acélszerkezetű beltéri bejárati ajtó; 5 ponton, három irányban reteszelő HISEC típusjelölésű fő zárszerkezettel; ICSA HS10 vagy a MABISZ által teljeskörű mechanikai védelem elemeként ajánlott hengerzárbetéttel; fűrés- és törés ellen acélbetéttel megerősített zárvédő vasalattal; 4 db rejtett beforduló pánttal; 1 ponton, két lökettel reteszelő, HISEC hengerzárbetéttel működtetett kiegészítő második zárszerkezettel	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás. 5 perces áttörésgátlás. MSZ EN 1627, 1630 szabványokban megfogalmazott RC 3 osztály ban előírt műszaki, biztonságtechnikai követelményeket teljesíti.
☐ ICSA HS10 45/45 jelölésű hengerzárbetét; 10 csappal; fűrés, maghúzás, manipulációs nyitás és törés elleni védelemmel	Teljeskörű mechanikai védelem alkotóeleme MABISZ ajánlás. 6. osztály MSZ EN 1303 szabvány.

A MABISZ VKB a Zhejiang Longyang Industrial Co. Ltd. és az I.C.S.A. Serrature s.r.l. által gyártott, a **Gordius Endless Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfeleléségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2023. május 18.

.....
UNIQA Bizt. Zrt.

.....
GROUPAMA Biztosító Zrt.

.....
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.

.....
GENERALI Biztosító Zrt.

.....
ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.

.....
AEGON Magyarország Zrt.

.....
ORFK

.....
MABISZ VKB elnök.
KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület